



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Большой Камень, ул. им. В.А. Маслакова, 10^А, тел. 8 (42335) 5-19-65, e-mail: osip25@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

отделение организации и осуществления ФГПН, г. Фокино, ул. Крымская, 2 «Б»

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

тел. (42339) 29-3-42, e-mail: ogpnfok@mail.primorye.ru

Предписание № 17 / 1 / 1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 1» городского округа ЗАТО город Фокино

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России»

по пожарному надзору Клевцова Л.В.

№ 17 от "01" июня 2020 года

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 9 ч 00 мин. "04" июня 2020 г. по 10 ч 30 мин.

"30" июня 2020 г. проведена *плановая* проверка старшим инспектором отделения

организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» капитаном внутренней службы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

Ефременко Денисом Сергеевичем, эксплуатируемого здания, расположенного по адресу:

ЗАТО г. Фокино, ул. Центральная, 6

надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «ДС ОВ № 1» ГО ЗАТО г. Фокино

Узюмовой Еленой Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	декларация пожарной безопасности не уточнена или не разработана вновь после изменения требований пожарной безопасности в соответствии с Приложением 2 приказа МЧС РФ от 16 марта 2020 г. N 171	Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64; Приказ МЧС РФ от 16 марта 2020 г. N 171 "Об утверждении Административного регламента	11.01.2021	

		Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности" п. 14, Приложение № 2		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в **пятнадцатидневный срок** вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» по пожарному надзору Ефременко Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 30 ” июня 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

“ 30 ” июня 20 20 г.

заведующий МБДОУ «ДС ОБ № 1»
ГО ЗАТО г. Фокино Узюмова Елена Борисовна
(должность, фамилия, инициалы)



Телефон доверия ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» 8 (42335) 5-19-69
Единый телефон доверия МЧС России 8 (495) 449-99-99

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.